



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dot.: modyfikacji zapisów SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Zakup, dostawa i wymiana odźwiżaczy dla kotła WRm 12 w C Anna i kotła WR 10 w C Rymer*” (nr sprawy 541900308).

W oparciu o par. 35 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz **modyfikuje** treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Zamawiający w pkt V ppkt A określił, iż za spełnienie warunku wykazania wiedzy i doświadczenia uznawał będzie wykazanie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert dostaw co najmniej 2 odźwiżaczy o wartości brutto minimum 20 000,00 zł każda. Czy Zamawiający jest skłonny rozszerzyć asortyment przenośników spełniających warunek wykazania wiedzy i doświadczenia o inne urządzenia transportowe stosowane w zakładach ciepłowniczych lub zakładach górniczych, w postaci przenośników zgrzeblowych, przenośników stalowo – członowych lub przenośników kubelkowych?

Odp.: Modyfikacja

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zostawia Wykonawcy dowolność dotyczącą rozwiązania sposobu łożyskowania wału napędowego i zwrotnego odźwiżacza (obecnie w odźwiżaczu w C Anna występuje łożyskowanie toczne, a w odźwiżaczu w C Rymer stosowane jest łożyskowanie ślizgowe)?

Odp.:

Preferujemy wykonanie łożyskowania wałów napędowego i zwrotnego z łożyskami tocznymi baryłkowymi wraz z uszczelnieniami mechanicznymi.

Pytanie 3:

Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 3 stanowi, iż Zamawiający wymaga aby dno wanny wyłożono blachą trudnościeralną co najmniej 18G2A. Gatunek stali 18G2A to stal stopowa o podwyższonej wytrzymałości jednakże nie jest stalą trudnościeralną, czy Zamawiający wymaga zastosowania do wyłożenia wanny blachy trudnościeralnej np. HTK-900 lub Hardox lub równoważnej?

Odp.:

Zamawiający wymaga zastosowania do wyłożenia dna wanny materiału o podwyższonej właściwości trudnościeralnej.

Zamawiający modyfikuje treść pkt V A. 1) SIWZ :

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. **co najmniej 2 dostaw odźwiłaczy** lub urządzeń transportowych stosowanych w zakładach ciepłowniczych i zakładach górniczych **o wartości brutto minimum 20 000,00 zł każda.**

Zamawiający modyfikuje treść pkt XVIII ust. 1 SIWZ :

1) Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego w terminie **do dnia 23.10.2020 r. do godz. 8³⁰.**

Zamawiający modyfikuje treść pkt XIX ust. 1 SIWZ :

1) Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w **dniu 23.10.2020 r. o godz. 9⁰⁰.**

SIWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
Wojciech Pałeczny

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Jerzy Walach